

Schaltbild easyConnect Funk



Braunes Kabel.....Außenleiter/Phase (L)

Blaues Kabel.....Neutralleiter (N)

Grüngelbes Kabel.....Schutzleiter (PE)

Die im Klemmkasten angeschlossenen Kabel sollten mit Aderendhülsen versehen werden.

Stromzuleitung

Anschlusskabel des Panels

Schaltbild highConnect



Braunes Kabel.....Außenleiter/Phase (L)

Blaues Kabel.....Neutralleiter (N)

Grüngelbes Kabel.....Schutzleiter (PE)

Die im Klemmkasten angeschlossenen Kabel sollten mit Aderendhülsen versehen werden.

*NC – Not connected

Stromzuleitung

Anschlusskabel des Panels